

Projekt RPMA.03.03.00-14-i735/21

p.t. „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014 - 2020

ODPOWIEDZI NR 1

NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 21.06.2022

1. Proszę o informację dotyczącą rodzaju towaru, sposobu pakowania, konfekcjonowania i jaki jest wymiar wózków

Towarem podlegającym chłodzeniu i zamrażaniu są ciasta przeznaczone do odroczonego wypieku, produkowane na skalę przemysłową. Ciasta pakowane będą blachy metalowe i stanowić będą zróżnicowane produkty o masie od 2000g do 4500 g. Dopuszcza się również produkty bez opakowań przeznaczone do odroczonego wypieku własnego. Średnia masa produktu wyniesie 3300 g. Ciasta będą trafiały do przechowywania na wózkach o wymiarach 1300x450x150cm.

2. Czy towar jest bardzo wrażliwy na ususzkę czy jest to parametr, którego nie trzeba brać pod uwagę i zaprojektować układ wg standardowych wytycznych?

Produkty nie będą przechowywane w chłodni dłużej niż 36h. Nie jest to towar wrażliwy na ususzkę, parametru można nie brać pod uwagę.

3. W przedmiarze jest szczegółowa ilość komponentów, w tym m.in. koryt z podanymi przekrojami itp. – czy jest to przedmiar orientacyjny czy finalny – w procesie projektowania może się okazać, że będą inne odległości i przekroje

Jest to przedmiar finalny.

4. W przypadku odzysku ciepła narzucają państwo 2000 litrów bufor – jaka jest wymagana temperatura ciepłej wody użytkowej i czy dopuszczają Państwo mniejszy bufor, jeżeli moc chłodnicza nie będzie w stanie przygotować tak dużej ilości wody?

Celem nadrzędnym funkcjonowania instalacji nie jest ilość CWU (ciepłej wody użytkowej) odzyskanej z agregatu, tylko spełnienie wymogów chłodniczych określonych w bilansie. Zatem dopuszczamy bufor dostosowany do mocy instalacji – dopuszczamy odchylenie od parametru pojemności o 25%. W tym celu została skorygowana specyfikacja stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

5. Wytyczne wskazują na instalacje chłodniczą zasilaną CO2 – czy dopuszczają państwo instalację opartą na innym czynniku chłodniczym?

Tak, dopuszczamy inne czynniki chłodnicze. Należy jednak zwrócić uwagę, że Zamawiający będzie premiować instalacje oparte na czynnikach chłodniczych o bardziej pozytywnym wpływie na środowisko naturalne w ramach kryterium „Aspekty środowiskowe”.

6. Czy dopuszczają Państwo wydłużenie czasu schładzania o 10% w przypadku znacznego obniżenia mocy chłodniczej, a co za tym idzie kosztu instalacji?

Tak, będziemy dopuszczali 10% odchylenie od zakładanego czasu chłodzenia wyrobów. W związku z tym doprecyzowaliśmy treść załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

Karpin, 21.06.2022

Wspólnik Zarządzający

Łukasz Wójcik